

# Analýza odpadových vôd 2023

\*v zmysle IPKZ 12, 477-3523/2020/TH/374860108/Z12 a Rozhodnutia SIŽP č.5142/27/2020-28119/2020

MESIAC:				Január (L)		Február (L)		Marec (L)		Apríl (L)		Máj (L)		Jún (L)		Júl (L)		August (L)		September (L)		Október (L)		November (L)		December (L)			
Dátum odberu	Typ vzorky	Interval	Limity	Jednotky	24.1.2023	28.2.2023	28.2.2023	23.3.2023	23.3.2023	27.4.2023	27.4.2023	24.5.2023	24.5.2023	28.06.2023	28.06.2023	12.7.2023	12.7.2023	24.8.2023	24.8.2023	22.9.2023	22.9.2023	16.10.2023	16.10.2023	29.11.2023	29.11.2023	11.12.2023	11.12.2023		
					bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	bodová vzorka	24-h. odber	
<b>UGH Zberná nádrž</b>																													
pH	24-h.	12x ročne	6,0 - 9,0	mg/l	8,62		7,45		8,01		7,41		7,70		7,70		7,70		7,13		6,79		7,55		7,54		7,76		
CHSK <sub>C</sub> (COD)	24-h.	12x ročne	40	mg/l	31,2		26,4		32,4		37,2		34,8		34,8		31,2		34,8		34,8		28,8		35,6		36,0		
NL	24-h.	12x ročne	40	mg/l	4,2		2,2		< 2,0		2,7		3,7		2,8		< 2,0		4,5		3,4		2,7		2,3		3,7		
RL <sub>500</sub>	24-h.	12x ročne	1000	mg/l	126,0		399,0		178		243,0		214,0		501		483		724		302		446,0		338		673		
NEL (UV)	bodová	12x ročne	0,1	mg/l	< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		
NEL (IR)	bodová	12x ročne	0,1	mg/l	< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		< 0,05		
AOX	bodová	12x ročne	0,5	mg/l	< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		
N <sub>org</sub>	24-h.	12x ročne	2,5	mg/l	1,90		2,20		1,70		2,20		2,0		2,20		1,90		2,20		2,0		2,20		1,90		1,70		
N <sub>inh</sub>	24-h.	12x ročne	9	mg/l	8,50		8,20		7,60		8,50		8,20		8,80		8,20		7,90		8,20		8,50		8,20		8,80		
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	0,3	mg/l	< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		< 0,03		
Hydrázín	bodová	1x za 5 rokov	4	mg/l																									
<b>Spieškové odpadové vody</b>																													
BSK <sub>5</sub>	bodová	1 x polročne	p20/m70	mg/l	9,3					10,4		8,9				8,8		6,6		9,4		4,7		10,2					